

Sable 0/4 F10

Producteur : Cimescaut Matériaux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Contrôle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN


Code CF A f16 a

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5.6 | 8 | Module de finesse | Teneur en fines | Valeur de bleu (MBF) |
|----------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Etendue e | 6 | | 20 | | 20 | 20 | | | | 0.6 | | |
| V.S.S.+U | 15.0 | 25.0 | 29.5 | 38.0 | 48.0 | 68.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.05 | 15.0 | |
| V.S.S. | 13.0 | 23.0 | 27.5 | 34.0 | 44.0 | 64.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 3.90 | 13.0 | |
| V.S.I. | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 14.0 | 24.0 | 44.0 | 89.0 | 98.0 | 100.0 | 3.30 | 7.0 | |
| V.S.I.-U | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 87.0 | 97.0 | 100.0 | 3.15 | 5.0 | |
| Ecart-type max | | | 6.06 | | 6.06 | 6.06 | | | | | | |

Partie informative

Résultats de production

| | jusqu'au 05/07/10 | | | | | | | | | | du 12/01/10 au 05/07/10 | |
|---------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5.6 | 8 | Module de finesse | Teneur en fines | Valeur de bleu (MBF) |
| Maximum | 13.1 | 15.9 | 20.6 | 29.1 | 42.1 | 64.0 | 98.1 | 100.0 | 100.0 | 3.94 | 13.1 | 4.96 |
| Xf+1.25xEcart-types | 12.4 | 15.1 | 19.6 | 27.3 | 39.5 | 61.3 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 3.83 | 12.4 | 4.42 |
| Moyenne Xf | 10.7 | 13.0 | 16.9 | 23.3 | 34.1 | 54.4 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | 3.62 | 10.7 | 3.80 |
| Xf-1.25xEcart-types | 9.0 | 10.8 | 14.1 | 19.4 | 28.7 | 47.4 | 94.1 | 99.9 | 100.0 | 3.40 | 9.0 | 3.19 |
| Minimum | 7.2 | 8.5 | 11.9 | 17.8 | 27.3 | 42.9 | 91.2 | 99.8 | 100.0 | 3.32 | 7.2 | 3.00 |
| Ecart-type | 1.37 | 1.74 | 2.21 | 3.16 | 4.31 | 5.55 | 1.61 | 0.03 | 0.00 | 0.170 | 1.30 | 0.491 |
| Nombre de résultats | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 27 |
| Unité | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | % | g |



WIL 9.01.0.280 (c) Arcade 1996,2009

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo